

**GÁL FERENC EGYETEM**  
**6720 SZEGED, DÓM TÉR 6.**  
**TELEPHELY**  
**GAZDASÁGI KAR**  
**5600 BÉKÉSCSABA, BAJZA U.33.**

**Kollégium (ALMA MATER HOSTEL)**  
**5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.**

**TŰZRIADÓ**  
**TERV**

A Tűzriadó Terv célja, hogy a  
**GÁL FERENC EGYETEM, 6720 SZEGED, DÓM TÉR 6.**  
**TELEPHELY: GAZDASÁGI KAR, 5600 BÉKÉSCASBA, BAJZA U. 33.**  
**KOLLÉGIUM (ALMA MATER HOSTEL), 5600 BÉKÉSCSABA, BAJZA U. 33.**  
épületeiben tartózkodók tudomást szerezzenek a keletkezett tűzről, tűz esetén feladataikat szervezetten, fegyelmezetten végezzék és az elsőnek érkező hivatásos tűzoltó egység parancsnokát a beavatkozáshoz szükséges adatokról tájékoztassák.

## Tűzjelzés módja

**A kollégium Alma Mater Hostel, 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. épületében automatikus tűzjelző rendszer került beépítésre, melynek központi kijelzője a portaszolgálatnál található. Riasztáskor a kijelzőn megjelenik a jelzésadó helye.**

*A tűzjelző központ aktivizálása két módon történhet:*

1. A beépített füstérzékelők jelzései alapján automatikusan indul a rendszer, és (azonos hangmagassággal megszólalnak) a szirénák.
2. A beépített, és a falon elhelyezett kézi jelzésadók előlapjának benyomásával aktivizáljuk a központot, és ekkor (azonos hangmagassággal) megszólalnak a szirénák.

**Mindenki**, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez-köteles azt késedelem nélkül jelezni.



A kézi jelzésadók az épületekben közlekedési útvonalokon felszerelt készülékek, melyek védőlapját benyomva tüzet jelezhetünk.

Ha a kézi jelzésadók használata valami miatt nem lehetséges, úgy a portára, vagy a közvetlenül a **Békéscsabai Tűzoltóparancsnokságra** kell a tüzet telefonon jelenteni.

A riasztást szóban is el kell végezni: „**Tűz van, Tűz van**” kiáltással.

Amennyiben hallgató, lakó észleli a tüzet vagy annak veszélyét, azonnal jelenti a legközelebb lévő intézményi munkavállalónak.

**Közvetlen városi vonalon** késedelem nélkül a **mindenkori** portaszolgálatot végző munkavállalónak a feladata!

### ÉRTESÍTENI KELL:

**Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság**  
**Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságát.**  
**Telefon: 105,112**

Amennyiben nincs lehetőség a **Tűzoltóparancsnokság** értesítésére, akkor a **Rendőrkapitányságot ( 107 ), Mentőszolgálatot ( telefon: 104), vagy a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét** kell értesíteni a tüzesetről.

**A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:**

- a) a tüzeset pontos címét, helyét,
- b) a tűz helye hogyan közelíthető meg,
- c) milyen anyag ég,
- d) emberélet van-e veszélyben,
- e) a tüzesetet bejelentő neve, a tűzjelzésre használt távbeszélő hívószáma.

Rendezvény esetén hangos bemondón kell felszólítani az ott tartózkodókat az épület elhagyására.

**Tűz, vagy tűzjelzés esetén a munkavállalók, hallgatók, lakók feladata**

1. Amennyiben a tűzjelző sziréna, csengő hangját meghallja a foglalkozást, ill. a rendezvényt azonnal be kell fejezni. A benn tartózkodó személyeket fegyelmezetten ki kell vezetni az épületből.
2. A hangjelzés, figyelmeztetés esetén (riasztáskor) mindenki köteles az épületet a legrövidebb időn belül <azonnal>, fegyelmezetten elhagyni. Ezt a megszokott útvonalon vagy a vészkijáratok igénybevételével teheti meg (menekülési rajzok ezen Tűzriadó Terv mellékletét képezik)
3. Amennyiben téves riasztás történt, akkor a magasabb beosztású vezető utasítása alapján térhet vissza a munkahelyére.
4. A helyiséget hagyja el és az utolsóként a helyiséget elhagyó személy nyílászárókat (ajtó, ablak) csukja be.
5. Menekülési irányok a legrövidebb útvonal a szabadba (udvarra) való kijutáshoz. A menekülési irányjelző, utánvilágító táblák alapján történit.



## **Tűz, vagy tűzjelzés esetén a portaszolgálat feladatai**

1. A helyszínre kell menni és meg kell győződni a tűzjelzés valóságáról.
2. Ha a jelzés téves volt a tűzjelzőn a tűzjelzést törölni kell, és értesíteni kell mindenkit a téves riasztásról.
3. Tűz esetén a helyszínen található kézi jelzésadót működésbe kell hozni. A kiürítést meg kell kezdeni és a tűzjelzést adó szirénát, csengőt működtetni kell.
4. A tűzoltóságértesítése után (lásd: Tűz jelzése a tűzoltóság felé) az épületet, illetve épületrészt, (ahol a tűz keletkezett) áramtalanítja a főkapcsoló kikapcsolásával. Kiterjedtebb tűz esetén a fali tűzcsapok használata előtt intézkedik – elektromos szakaszoló kapcsolókkal- a feszültségmentesítésről.
5. Az áramtalanítást a létesítmény villamos karbantartója: villanyszerelője segíti vagy az oktatott munkavállaló, portás stb.
6. A különböző helyiségek kulcsait az arra illetékes személy rendelkezésére bocsátja.
7. Az épület kijáratait a legrövidebb időn belül kinyitja
8. Intézkedik, hogy a létesítmény körül a tűzoltók felvonulási útja teljes szélességben szabad legyen.
9. Az időközben kiérkező hivatásos tűzoltókat tájékoztatja a pillanatnyi helyzetről, a potenciális veszélyforrások helyéről, s átadja a tűz oltását.
10. A tűzoltás vezetőjének a tűzriadó tervet átadni.
11. Nagyobb tűz esetén az intézkedésre jogosult személyeket behívni telefonon vagy hírközlés útján (üzenet).

### **Menekülési irányok** (a mellékelt menekülési rajzokon feltüntetett menekülési jelzések, nyilak alapján)

1. Füst ellen az orr illetve a száj elé szorított átnedvesített textillel (ruhadarab, kendő) a kimenekülés időtartamára hatásosan lehet védekezni. A forró füstgázok a levegőnél könnyebbek, így felülről rétegződve telítik a helyiséget, így lehajolva, kúszva biztonságosabban elhagyhatjuk a füsttel telített helyiségeket.
2. A kollégiumból a Sportcsarnok előtt füves területen kell gyülekezni.
3. A gyülekezési helyen a portaszolgálat ellenőrzi a létszámot.
4. Amennyiben tűzriadó esetén, a KAR területén lévő személyek, akik a tűzjelzést követő tizedik perc után nincsenek a gyülekezési helyeken azok felderítése, elérhetőségére intézkedni kell. Amennyiben ez nem jár eredménnyel, úgy a kiérkező tűzoltás vezetőjét erről tájékoztatni kell.

**Menekülési útirányok a következők** (részleteiben lásd a mellékelt menekülési rajzokat):  
**Kollégium:**

„A” épület Új

A földszinten a gazdasági igazgatóság irodáiból a folyosó végén található vészkijáraton kell elhagyni az épületet.

Az emeletekről a belső lépcsőházon keresztül a földszinti főbejáraton át távozhatnak.

„A” épület Régi

A földszinti társalgóból a főbejáraton keresztül, a többi helyiségből és az emeletről a folyosó végi vészkijáraton keresztül a külső lépcsőn kell kivonulni.

„B” épület Új

A földszinten a vészkijáraton kell elhagyni az épületet.

Az emeletekről a belső lépcsőházon keresztül a földszinti főbejáraton át távozhatnak.

„B” épület Régi

Mind a négy szintet a folyosó végi vészkijáraton keresztül a külső lépcsőn kell az épületet elhagyni.

### **A tűz oltásban való részvétel**

1. Lehetőség szerint meg kell kezdeni a tűzoltást a rendelkezésre álló kézi tűzoltó készülékek, illetve fali tűzcsapok segítségével. (Tűzoltást mindenki csak úgy és csak addig folytathat, míg a művelet a saját és a mások testi épségét nem veszélyezteti.) Kiterjedtebb tűz esetén az épületek oltása már rendkívül veszélyes, ekkor már a menekülésre kell összpontosítani és a tűzoltóság mielőbbi helyszínre érkezését elősegíteni.
2. A tűz oltásában, az emberi élet és az anyagi javak mentésében mindenki köteles lehetőségeihez képest- külön felhívás nélkül- részt venni.
3. A veszélyeztetett területet, tűzszakaszt áramtalanítani kell a tűzeseti főkapcsoló segítségével. Végzi: oktató munkavállaló.
- 4.

### **Oltóvíz források**

**A kollégium területén az alábbi vízforrások és vízkivételi lehetőségek találhatóak:**

- 50m<sup>3</sup> tűzvíz tároló a városi önkormányzat üzemeltetésében
- 2db földfeletti tűzcsap (Sportcsarnok előtt)
- Fali tűzcsapok:
  - Kollégium- szintenként 3db (12 db összesen )

## **A tűz eloltását követően**

1. A tűz eloltása után a helyszínt érintetlenül kell hagyni, amíg az illetékes tűzoltóság a hatósági tűzvizsgálatot el nem végzi.
2. A tűzvédelmi hatóság az érdekelt kérelemre a tűz keletkezési körülményeiről **hatósági bizonyítványt** ad ki. A hatósági bizonyítvány tartalmazza a tűz idejére, helyére és keletkezési okára vonatkozó megállapításokat, továbbá, hogy a tűzvédelmi hatóság a személyi felelősség megállapítására kezdeményezett-e eljárást.
3. A hatósági tűzvizsgálat befejezése és tűzkár megállapítása után a helyreállítási munkákat meg kell kezdeni. A tűzriadó tervben foglaltak maradéktalan betartása a munkavállalók részére kötelező. Az előírások megszegése szankciót von maga után.

## **Értesítendő, berendelhető személyek:**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Jármi József, kollégium vezető</b>    | <b>Tel.: 06-30/373-4636</b> |
| <b>Birkásné Uhrin Beáta, gazd. főel.</b> | <b>Tel.: 06-20/315-0009</b> |
| <b>Dr. Árpási Zoltán dékán</b>           | <b>Tel.: 06-30/928-3955</b> |
| <b>Portaszolgálat:</b>                   | <b>Tel.: 06-66/887-150</b>  |
| <b>Kovács Béla, tűzvédelmi főelőadó</b>  | <b>Tel.: 06-20/468-6588</b> |