

***GÁL FERENC EGYETEM
PEDAGÓGIAI KAR***

CERVUS HOSTEL „B” KOLLÉGIUM

***„B” OKTATÁSI ÉPÜLET ÉS
BOLZA-KASTÉLY***

***SZARVAS, SZABADSÁG ÚT 2.
SZARVAS, SZABADSÁG ÚT 4.
KOSSUTH LAJOS ÚT 1-3.***

TŰZRIADÓ TERVE

SZARVAS

2024

Készítette: Czesznak János tűzvédelmi főelőadó,
Tel:06 30 9357-761
Oklevél: CXB C 316446
OKTÁV Esztergom 2015. 11. 10

TŰZRIADÓ TERV

TŰZJELZÉS

A keletkezett tüzet a létesítmény bármelyik dolgozójának kötelessége azonnal az irodában elhelyezett telefonkészülékről jelezni a központi segélyhívóra a 112-es telefonszámon, majd kérni kell a Békés Megyei Központi Ügyeletet.

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

- A tüzeset pontos helyét (település, intézmény, utca, megközelítési lehetőség).
- Pontosan meg kell határozni, hogy mi ég, mi van veszélyeztetve (személyek, gyermekek, raktár, gép, készlet stb.).
- Meg kell határozni a tűz terjedelmét (az épületben, épületre mennyire terjedt el).
- Emberélet van-e veszélyben.
- A tüzesetet jelentő személy neve, telefonszáma, amelyről a tüzesetet jelezte.

A Katasztrófavédelem értesítése után a tüzet azonnal jelenteni kell a következő személyeknek:

Dr. Katona Krisztina

TEL: 06/30/976-5379

Feifrik Zoltán kollégium vezető

TEL: 06 20/3655-364

Czesznak János tűzvédelmi vezető

TEL: 06 30/9357-761

Áramszünet esetén az épületben lévőket hangos "Tűz van! Tűz van!" kiáltással, illetve kolomppal kell értesíteni, riasztani.

TŰZOLTÁSSAL KAPCSOLATOS TEENDŐK:

- A tűz észlelője köteles a tüzet hangos kiáltással az ügyeletes és a többiek tudomására hozni.
- Tűz esetén a helyiségekből a tűzoltásban részt nem vevő személyeket (tanulókat, gyermekeket) el kell távolítani.
- A dékán, a kollégium vezető, távollétében a mindenkori ügyeletes, vagy az általuk megbízott személy irányításával megkezdik a tűz oltását, illetve élet- és vagyonmentési munkákat.
A tűzoltás, mentés megkezdése előtt végre kell hajtani az épület áramtalanítását.
- A riasztott Katasztrófavédelmet, illetve tűzoltókat az intézmény bejáratánál egy személynek fogadnia kell, részükre a szükséges tájékoztatást megadja. A Katasztrófavédelem helyszínre érkezésekor a tűzoltás egyszemélyi felelős vezetője az egység parancsnoka.
- A tűzoltásvezetőt tájékoztatni kell az intézmény vezetőinek, dolgozóinak arról, hogy a tűz helyszínén addig milyen intézkedéseket tettek. Végrehajtják a tűzoltásvezető intézkedéseit, illetve segítik munkáját.
- A rendfenntartás és a megmentett áruk őrzésére, illetve arról történő gondoskodás felelőse: a mindenkori ügyeletes.
- Minden dolgozó, hallgató köteles a Katasztrófavédelem tűzoltásvezetőjének utasításait végrehajtani.
- A tűzoltásban részt nem vevő hallgatókat, tanulókat, gyermekeket a helyszínrajzon feltüntetett irányokban az épületből el kell távolítani.
- A mozgáskorlátozott hallgatókat a karbantartó menti.

Munkaszüneti napon, illetve éjszaka keletkezett tűz esetén a tűz észlelője köteles a tüzet jelezni a Békés Megyei Katasztrófavédelem Műveleti Szolgálatának Központi Ügyeletének (112 telefonon). Telefonon értesíteni kell a tulajdonost, vagy a létesítményvezetőt.

Dr. Katona Krisztina dékán

TEL: 06/30/976-5379

Feifrik Zoltán kollégium vezető

TEL: 06 20/3655-364

Czesznak János tűzvédelmi vezető

TEL: 06 30/9357-761

A "TŰZRIADÓ TERV" a "TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT" része, az abban foglaltakat minden munkavállalónak be kell tartani.

Szarvas 2024. január 24.

Prof. Dr. Dux László
rektor

1. sz melléklet:

Tűzoltó eszközök, felszerelések és készülékek

- Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket az OTSZ 16. mellékletben foglalt 1. táblázat tartalmazza.

- Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.

- Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani

a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,

b) ahol e rendelet előírja és

c) jogszabályban meghatározott esetekben

az OTSZ 16. mellékletben foglalt 2. táblázat szerint.

- Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás vagy nem kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű helyiségeket, amelyek tekintetében - gazdálkodó vagy rendeltetési egységenként - a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

- A tűzvédelmi hatóság a (3) bekezdésben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.

- A tűzoltó készüléket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

- Legalább 2 kg töltetű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l töltetűfogatú tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.

- Az egyetem épületében és ezek helyiségeiben a melléklet szerinti, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékeket kell állandó üzemképes állapotban készenlétben tartani.
- A tűzoltó készülékeket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, a kijárat illetve a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban tartani, azokat a helyükről eltávolítani, rendeltetésüktől eltérő célra használni nem szabad.
- Biztonsági jelekkel kell megjelölni az elhelyezett
 - tűzoltó készülékeket
 - fali tűzcsapokat, tűzcsapszerelvény-szekrényeket
 - bármely tartózkodási helyről nem látható tűzjelző kézi jelzésadókat
 - kézi indítású tűzoltó-technikai termékek kezelő szerkezeteit
- A biztonsági jel lehet kívülről vagy belülről megvilágított vagy utánvilágító jel, amely legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben alkalmas a céljának megfelelő fény kibocsátására.
- A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 méter magasságban, legfeljebb 2,5 méteres magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek (a mellékletben szereplő ábra szerint).
- Hibás, a szabvány előírásainak nem megfelelő, vagy a készenlétben tartás helyén keletkező tűz oltására nem alkalmas készülék pótlásáról, cseréjéről haladéktalanul gondoskodni kell. Erről a helyettes tűzvédelmi vezető (kari gazdasági referens) intézkedik.
- A tűzoltó készülékeket a vonatkozó szabványok, BM rendelet előírásai értelmében évente felül kell vizsgáltatni.
- A tűzoltás alkalmával használt tűzoltó készüléket azonnal ki kell cserélni.
- A tűzoltó készülékek karbantartásáról az épületüzemeltetési feladatok felelőse, a gazdasági referens gondoskodik.

A készenlétben tartó által végzendő vizsgálatok:

A kari karbantartók negyedéves időközökben, rendszeresen vizsgálják a tűzoltó készülékeket, melynek során ellenőrzik, hogy minden egyes tűzoltó készülék:

- a tervezett telepítési helyén van

- a tűzoltó készülék látható, a használat nem ütközik akadályba és a tűzoltó készülékkel szemben állva a magyar nyelvű használati utasítás olvasható (készülék matrica)
- a használati utasítások sértetlenek
- valamennyi nyomásmérő vagy jelzőműszer működőképés
- a tűzoltó készülék zárt, ép, hiánytalan szakszerű szerelvényekkel és plombával ellátott

A Kar dékánja szükség esetén köteles gondoskodni a hiányosságok kijavításáról.

Az ellenőrző vizsgálatokat lehetőleg negyedévente kell elvégezni és a jelen tűzvédelmi szabályzathoz kapcsolva dokumentálni kell.

2. számú melléklet

Táblázat, az Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat fejezethez

	A	B	C	D	E	F	G
1	Érintett műszaki megoldás	Üzemeltetői ellenőrzés	Időszakos felülvizsgálat			Karbantartás	
2		dokumentál	dokumentál				dokumentál
		ciklusidő	ciklusidő			ciklusidő	ciklusidő
		és szükségessége és módja	és szükségessége és módja			és szükségessége és módja	és szükségessége és módja
3	Tűzoltó készülék	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hónap)*, 12 hónap (+ 1 hónap)*, 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
4	Fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálat tal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
5	Beépített tűzjelző berendezés	1 nap, 1 hónap, 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét), 12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálat tal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
6	Beépített tűzoltó berendezés	1 hét, 1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálat tal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
7	Tűz- és hibaátjelző berendezés	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálat tal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
8	Tűzoltósági kulcsszéf	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálat tal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
9	Tűzoltósági rádióerősítő	nincs követelmény		6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálat tal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
10	Tűzoltó felvonó	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálat tal	tűzvédelmi üzemeltetési napló

1	Evakuációs hangrendszer	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	egyidejűleg az időszakos felülvizsgálat tal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
1	Biztonsági világítás, kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jelek, korábbi előírások szerinti irányfényvilágítás	1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálat tal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
1	Pánikzár, vészkijárat zár, vészkijárat biztosító rendszer	Minden rendezvény előtt, de legalább 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálat tal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
1	Tűzgátló lezárási elemek	1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálat tal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
1	mozgó elemet tartalmazó tűzgátló záróelemek	nincs követelmény		6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálat tal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
1	Hő és füst elleni védelem megoldásai	füstelvezető, légpótló szerkezet	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálat tal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
1	füstelszívó, légpótló ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálat tal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
1	füstmentesítő ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálat tal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
1	füstcsappantyú, zsalu	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálat tal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
2	füstgátló nyílászáró	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálat tal	tűzvédelmi üzemeltetési napló	

2 1	mobil füstkötény	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	egyidejűleg az időszakos felülvizsgálat tal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	Túlnyomásos füstmentes lépcsőház, túlnyomásos előtér 2 légellátó rendszere 2 (elvárt légtechnikai paraméterek teljesülésének ellenőrzése)	-	-	használatbavé tel előtt, illetve a hatékonyságo t befolyásoló átalakítást követően	mérési jegyzőköny v	-	-
2 3	Biztonsági tápforrásnak minősülő dízellagregátor	1 hónap (+ 3 nap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálat tal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
2 4	biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység	1 hónap (+ 3 nap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálat tal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

3. számú melléklet

Engedély

Tűzveszéllyel járó munka végzéséhez

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározottak, illetőleg a megtartott helyszíni szemle alapján engedélyt adok arra, hogy

20... év hó nap óraperc, ésóraperc között nevé dolgozó, (tűzvédelmi vizsg.biz.szám:), az alábbi helyen a következő munkát a tűzvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett elvégezze.

A tűzveszéllyel járó munka megnevezése, rövid leírása és helye:

(hegesztést, lángvágást, nyílt lánggal járó egyéb munkát csak megfelelő képzéssel rendelkező a tűzvédelmi szabályokra kioktatott és vizsgáztatott személy, kifogástalan állapotban lévő berendezéssel, illetve munkaeszkőzzel végezhet.

Tűzveszélyes tevékenységet tilos minden olyan helyen végezni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat)

További tűzvédelmi előírások:
.....
.....
.....

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység helyszínén

- db típusú tűzoltó készüléket
- m³ homokot, db szórólápatot,
- liter vizet (edényzetben),
- m²-es vizes ponyvát,

egyéb felszerelést:.....
kell készenlétben tartani.

A tűzveszélyes munkavégzés teljes idejére felügyeletet kell biztosítani az alábbi személyeknek:
.....

CH szennyezettség mérés ideje:, eredménye:
....., eredménye:

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul vettem, azok betartásáért felelősséget vállalok.

Kelt: 20.... hó nap

.....
engedélyt kiállító

.....
munkát végző

4. szerű melléklet

2024

lapszám: _____

Életvédelmi relék működésének ellenőrzése

Ellenőrzés: minden hónap második keddjén

Relé helye:	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév

2024

Útirány jelzőlámpák ellenőrzése

Ellenőrzés minden 3. hó 2. kedd

Lámpa helye:				
Aláírás				